



DR cote d'Azur-Domaine Raccordement Ingenierie
1250, Chemin de Vallauris - BP 139
06161 JUAN LES PINS Cedex

Chargé d'affaire

Elise LE BELLOCH

Téléphone

07 88 16 59 22

E.mail

elise.le-belloch@enedis.fr

Référence dossier

DE25/044126

CONVENTION DE SERVITUDE

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
COMMUNE DE CANNES

INTITULE DE L'AFFAIRE

RESEAUX SOUTERRAINS BT + COFFRETS
18 Rue de l'ancien palais de justice

Code Insee : 06069


PARCELLE 427- 184 SECTION BM

HOTEL DE VILLE DE GRASSE

Pl. du Petit Puy

06130 GRASSE

Le Pont d'Avril, Chemin de l'Abadie
06150 CANNES LA BOCCA
Tel : 04 93 49 74 02




REDACTEUR EURO TP

VERIFICATEUR

VALIDATION

LE

PLAN DE SITUATION GEOGRAPHIQUE 1/20000ème



Point GPS : 43.657819 N / 6.920663 E


DATE ET SIGNATURE
"Bon pour accord"

Département : ALPES
MARITIMES

Commune : Grasse

Section : AP
Feuille : 000 AP 01

PLAN DE SITUATION CADASTRAL



**PARCELLE 184
PARCELLE 427**

**HOTEL DE VILLE DE GRASSE
Pl. du Petit Puy,
06130 Grasse**

DATE ET SIGNATURE
"Bon pour accord"

DATE ET SIGNATURE
"Bon pour accord"

BM 427

Câble BTAS 3x240+115 ALU à poser

Réalisation de 3 Carrotages en biais afin de respecter
le rayon de courbure Ø0.36 du Câble BTAS 3x240+115 ALU
+ Mise en place de GPC 90 pour protéger le câble en façade.

Câble BTAS 3x240+115 ALU à poser



TRAVAUX :

- Création d'un départ du Poste (P1) BT 3x240+115 ALU en direction du coffret REMBT 450 (C1)
- Réalisation d'une remonter en facade d'un mur en pierre sous goulotte + carottage



TRAVAUX CLIENT :

- Installation du Coffret REMBT 450 (C1) et de l'Armoire + Platine C4 (A1)
- Terrassement + mis en place de deux fourreaux Ø160, 1 Fourreau REMBT 450 (C1) jusqu'en domaine public et 1 Fourreau du REMBT 450 (C1) jusqu'au Tarif Jaune (A1)

BM 184

PLAN
AU 1/200eme

COMMUNE DE GRASSE



18
SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

RUE DE L'ANCIEN PALAIS DE JUSTICE

POSTE "FESTIVAL"

P1

BT 4x35Al::52755008-07/2018(A)

BT 3x240Al+1x95Al::SIGNAL FAIBLE 07/2017 GEORES
HTA 3x150Al::SIGNAL FAIBLE 07/2017 GEORES
BT 3x240Al+1x95Al::SIGNAL FAIBLE 07/2017 GEORES
HTA 3x150Al::SIGNAL FAIBLE 07/2017 GEORES
BT 3x240Al+1x95Al::SIGNAL FAIBLE 07/2017 GEORES
BT 3x240Al+1x95Al::SIGNAL FAIBLE 07/2017 GEORES

BT 3x240Al+1x95Al::DETECT 07/2017 GEORES
BT 3x240Al+1x95Al::DETECT 07/2017 GEORES
BT 3x240Al+1x95Al::DETECT 07/2017 GEORES
BT 3x240Al+1x95Al::DETECT 07/2017 GEORES

Vers poste