

# NOTE DE PRESENTATION SERVICE EAU POTABLE

## BUDGET PRIMITIF 2019

### BUDGET PRIMITIF 2019 EAU POTABLE (montants en milliers d'euros)

*Sur 2019, la Ville de Grasse récupère directement la TVA et ne transfère plus le droit à déduction de TVA à son délégataire ; les montants liés aux surtaxes, travaux sur réseaux et entretien sont désormais inscrits en Hors Taxes (montants en gras).*

### EXPLOITATION

#### Principaux postes de dépenses (montants en milliers d'euros) :

Fourniture d'eau potable pour le SIEF :	2 610 K€
Cet achat au SICASIL pour le SIEF via le délégataire de la Ville permet à ce dernier de bénéficier d'un tarif avantageux (0,63 € HT/m³).	

Fourniture d'eau potable pour les usagers grasseois :	2 220 K€
Cet achat au SIEF fournit l'eau potable pour la consommation des Grasseois.	

<b>Entretien et réparation des réseaux :</b>	<b>25 K€</b>
Charges de personnel :	60 K€
Charges financières :	13 K€

<b>Régularisations TVA sur exercices antérieurs :</b>	
Charges exceptionnelles :	1 200 K€

#### Principaux postes de recettes (montants en milliers d'euros):

Résultat reporté :	720 K€
<b>Surtaxe :</b>	<b>2 650 K€</b>
Ventes d'eau (SIEF) :	2 355 K€

<b>Régularisations TVA sur exercices antérieurs :</b>	
Produits Exceptionnels :	1 253 K€

### INVESTISSEMENT

#### Principaux postes de dépenses (montants en milliers d'euros) :

<b>Travaux sur réseaux :</b>	<b>1 899 K€</b>
Etudes et acquisitions :	21 K€
Remboursement dette en capital :	40 K€

#### Principaux postes de recettes (montants en milliers d'euros) :

Emprunt :	686 K€
Excédent reporté :	187 K€

## **LISTE PROJETS EN PROGRAMMATION SUR 2019**

En 2019, les principales opérations du Programme pluriannuel de renouvellement et d'extension des réseaux de distribution de l'eau potable sont les suivantes :

- renouvellement des réseaux d'eau potable du boulevard Maréchal Leclerc,
- remplacement du réseau sur 465 ml du boulevard Crouët,
- réfection du réseau de la rue du Palais de Justice,
- renouvellement du réseau d'adduction sur 300 ml rue Saint Joseph,
- extension du réseau AEP sur 400 ml au niveau de la traverse de la Paoute,
- renforcement du réseau sur 400 ml rue de la Marigarde.

Parallèlement, deux études stratégiques seront engagées en 2019.

La première porte sur la sécurisation de l'alimentation en eau de la Maison d'arrêt, afin de mailler différemment les réseaux de distribution et d'envisager la création d'un nouveau lieu de stockage de l'eau.

La seconde étude stratégique aura quant à elle vocation à améliorer la qualité de l'eau prélevée au niveau de la source de la Foux d'une part et d'optimiser les quantités prélevées d'autre part. Lors d'épisodes pluvieux intenses, l'eau de la Foux est concernée par des problèmes de turbidité ayant pour conséquence d'interdire son prélèvement. Il est en conséquence nécessaire d'envisager un traitement à la source afin de sécuriser la qualité de l'eau.

Enfin en 2019, un véritable Plan de Défense Extérieure Contre l'Incendie sera établi pour la Ville de Grasse. L'objectif est d'améliorer la qualité du réseau d'eau de défense contre l'incendie et de garantir à terme une couverture générale et la plus uniforme possible (120 m<sup>3</sup> d'eau utilisables à moins de 200 mètres du risque à défendre). Pour mémoire, la réglementation de 2015 relative à la DECI a réaffirmé le rôle et la responsabilité du Maire sous la forme d'un pouvoir de police spécial.