

R+4 IMMEUBLE PARKING NDF

OFFICE DE TOURISME

DEMOLITION

CONSTRUCTION

PROJET

mise à jour
février 2013
niveau R+4
faisabilité
sas avec rampe PMR
à étudier

place du Pati

bloc prises :

3 prises 16A détrompées
3 prises RG 45

PRISE
TEL TELEPHONE

d verticale goulotte
double compartiments
goulotte double

prise 16A compartiment

caisson clim réversible

interrupteur

luminaires en plafond
type à déterminer

EXT extincteur 6 litres eau
EP6

EXT extincteur CO2
CO2

BAES sortie

placards
techniques

escalier
1,00m passage
murs

périphériques
C/F 1H

SAS et palier
mise au niveau
44,10

p/bois
peint
C/F 1h

ENTREE

secretariat
2 bureaux

43,80

parking

rampe aux normes PMR
à étudier

voie parking

ex POSTE NIVEAU R+4

2,15 X 1,45
ASC

parking

rampe aux normes PMR
à étudier

voie parking

ex POSTE NIVEAU R+4

rampe aux normes PMR
à étudier

voie parking

ex POSTE NIVEAU R+4

ECH 1/100ème i A4